



經濟部標準檢驗局正字標記證書

廠 商 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

廠 商 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

代 表 人 姓 名 張德仁

生 產 製 造 工 廠 名 稱 永記造漆工業股份有限公司

生 產 製 造 工 廠 地 址 高雄市小港區沿海三路26號

品 管 評 鑑 制 度 CNS 12681/ISO 9001:2015

產 品 名 稱 水性水泥漆(乳膠漆)(第3種)

適 用 國 家 標 準 總 號 4940 類 號 K2091


證 書 號 碼 台 正 字 第 8429 號

上記產品依標準法第11條第1項規定審查合格，核准使用正字標記。

局長 劉明忠

中 華 民 國 106 年 6 月 2 日

品管評鑑制度變更107年6月12日 換發此證



台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:722AA026

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM-08429-Y-111-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 1 頁

註:申請案(新申請許可使用正字標記)者,證書號碼欄填:無

產品名稱	水性水泥漆(乳膠漆)(第3種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	百合白色	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 08429 號	抽樣日期	111 年 3 月 8 日
適用標準	CNS 4940 K2091	檢驗完成日期	111 年 5 月 10 日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
1. 容器內狀態	攪拌時無堅硬結塊且均勻	符合	
2. 研磨細度	60 μm 以下	17 μm	
3. 塗裝作業性	無礙於刷塗及滾塗作業	符合	
4. 低溫安定性	在 5 °C 冷卻不變質	符合	
5. 加溫儲存安定性	在 50 °C 儲存 7 天應為安定	安定	
6. 乾燥時間(表面乾燥性)	2 小時以內	符合	
7. 塗膜外觀	塗膜外觀正常	符合	
8. 低溫成膜性	於 5 °C 塗膜形成無異狀	無異狀	
9. 塗布面積	刷塗 2 次應達 4 m ² /L 以上	7 m ² /L	
10. 遮蓋力	95 % 以上	98 %	
11. 耐水性	浸漬於水中 96 小時無異狀	無異狀	
12. 耐鹼性	浸漬於氫氧化鈣飽和溶液 72 小時,	無異狀	
	無異狀		
13. 耐濕性	24 小時耐濕無異狀	無異狀	
14. 耐擦洗性	能耐 2000 次之擦洗	符合	
15. 加熱殘分	45.0 % 以上	67.3 %	
16. 甲醛釋放量	0.12 mg/L 以下	0.03 mg/L	
總 評			
備 考			

產品檢驗報告一式三份,一份送經濟部標準檢驗局轄區分局,一份送廠商,一份檢驗單位自存

台灣塗料工業同業公會研究發展檢驗室
正字標記產品檢驗報告

試樣號碼:722AA026

新北市三重區重新路5段609巷20號3樓之7

案號: CNM-08429-Y-111-1-0

經濟部標準檢驗局正字標記認可試驗室
認可編號 CNS-RL-00005

共 2 頁, 第 2 頁

註:申請案(新申請許可使用正字標記)者,證書號碼欄填:無

產品檢驗報告一式三份,一份送經濟部標準檢驗局轄區分局,一份送廠商,一份檢驗單位自存

產品名稱	水性水泥漆(乳膠漆)(第3種)	工廠名稱	永記造漆工業股份有限公司
規格型號	百合白色	工廠地址	高雄市小港區沿海三路26號
證書號碼	台正字第 08429 號	抽樣日期	111年3月8日
適用標準	CNS 4940 K2091	檢驗完成日期	111年5月10日
檢 驗 項 目	國 家 標 準	檢 驗 結 果	
17. 抗黴性	菌絲發育結果為0	0	
18. 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值	符合 CNS 15080 表 1 中 A 型別 WB 之規定(200 g/L)	18 g/L	
19. 有害重金屬可溶性含量			
19.1 鉛(Pb)	90 mg/kg 以下	未檢出	
19.2 鎘(Cd)	75 mg/kg 以下	未檢出	
19.3 鉻(Cr)	60 mg/kg 以下	未檢出	
19.4 汞(Hg)	60 mg/kg 以下	未檢出	
20. 標示	依第9節之規定	符合	
註:第19項試驗,鉛、鎘、鉻、汞偵測極限各為5 mg/kg。			
總 評	合格 (依據105年6月14日修訂公布之CNS 4940執行檢驗)		
備 考	111年度普查案		

報告簽署人



張好

實驗室負責人

張好

正字標記

水性水泥漆(乳膠漆)產品成分符合規定聲明書

聲 明 書	
公司名稱 負責人	永記造漆工業股份有限公司 張德仁
產品名稱	水性水泥漆(乳膠漆) (第 1、2、3 種)
CNS 總號	CNS 4940
<p>立書人向經濟部標準檢驗局申請或繼續使用正字標記，保證本公司所生產之水性水泥漆(乳膠漆) (第 1、2、3 種) 確實符合下列事項</p> <p>以合成樹脂乳液與顏料為主原料，作成適用於室內、外牆壁之塗料，且無使用甲醛系防腐劑、尿素系樹脂、酚醛系樹脂及三聚氰胺系樹脂。</p> <p>特此具結，如有疑義，願負一切舉證責任，如經證實聲明不實，願負一切法律責任。</p> <p>此 致 經濟部標準檢驗局</p> <p>立書人：永記造漆工業股份有限公司 (公司) 負責人：張德仁</p> <p>公司 地 址：高雄市小港區沿海三路 26、28 號 工 廠 地 址：高雄市小港區沿海三路 26 號</p> <p>與正本相符</p> <p>公司印章： 代表人印章：</p> <p>中 華 民 國 111 年 3 月 8 日</p>	